

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирь»



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СОТНИКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА**

СПР-2013-010-ОМ

Красноярск, 2013

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирь»

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СОТНИКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА**

СПР-2013-010-ОМ

Директор

А.В. Гриц

Красноярск, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	5
Часть 2. Источники тепловой энергии	5
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	12
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	13
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	14
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	15
Часть 7. Балансы теплоносителя	15
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	16
Часть 9. Надежность теплоснабжения	17
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	21
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	21
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	22
Список использованных источников	23
Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.	
Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов).	

Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Сотниковского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2028 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Котельные снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. К центральному отоплению от существующей котельной подключены жилые дома, общественные и административные здания.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения Сотниковского сельсовета Канского района Красноярского края - централизованная, представлена тремя источниками тепловой энергии и распределительными тепловыми сетями. От существующих источников тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными циркуляционными. Прокладка трубопроводов надземная. Теплоноситель - вода с параметрами 95/70°C.

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «Коммунальщик Канского района». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Источники тепловой энергии:

1. Котельная с.Сотниково

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Сотниково на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 4 водогрейных котла, общей установленной мощностью 1,744 Гкал/час. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°C.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1965 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущеного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

2. Котельная с. Сотниково база

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Сотниково на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 2 водогрейных котла, общей установленной мощностью 0,6 Гкал/час. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°C.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1980 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущеного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

3. Котельная с.Арефьевка

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Арефьевка на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 3 водогрейных котла, общей установленной мощностью 1,38 Гкал/час. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°C.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1968 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущеного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 1. Технические данные котельной с.Сотниково

Показатель	Номер котла						Всего по котельной
	1	2	3	4	5	6...	
1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час	0,436	0,436	0,436	0,436			1,744
2. Располагаемая* мощность, Гкал/час	0,436	0,436	0,436	0,436			1,744
3. Паспортный к.п.д.	60	60	60	60			60
4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал	238,1	238,1	238,1	238,1			238,1
5 Фактический к.п.д.	Не опред	Не опред	Не опред	Не опред			Не опред
6. Год ввода в эксплуатацию, год	1965	1965	1965	1965			1965
7. Срок службы, лет	42	42	42	42			42
8. Год проведения последних наладочных работ	1982	1982	1982	1982			1982
9. Вид проектного топлива	Уголь бурый	Уголь бурый	Уголь бурый	Уголь бурый			Уголь бурый
9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг	3750	3750	3750	3750			3750
10. Используемое топливо (указывается вид топлива)	Уголь бурый,	Уголь бурый,	Уголь бурый,	Уголь бурый,			Уголь бурый,
10.1.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг	3750	3750	3750	3750			3750
11. Наличие экономайзеров	нет	нет	нет	нет			нет
12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет)	нет	нет	нет	нет			нет
13. Наличие пароперегревателей (есть или нет)	нет	нет	нет	нет			нет

14. Наличие автоматики (есть или нет)	нет	нет	нет	нет			нет
15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч	нет	нет	нет	нет			нет

Таблица 2. Технические данные котельной с.Сотниково база

Показатель	Номер котла						Всего по котельной
	1	2	3	4	5	6...	
1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час	0,3	0,3					0,6
2. Располагаемая* мощность, Гкал/час	0,3	0,3					0,6
3. Паспортный к.п.д.	60	60					60
4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал	238,1	238,1					238,1
5. Фактический к.п.д.	Не определен	Не определен					Не опред
6. Год ввода в эксплуатацию, год	1980	1980					1980
7. Срок службы, лет	10	10					10
8. Год проведения последних наладочных работ	2012	2012					2012
9. Вид проектного топлива	Уголь бурый	Уголь бурый					Уголь бурый
9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг	3750	3750					3750
10. Используемое топливо (указывается вид топлива)	Уголь бурый,	Уголь бурый,					Уголь бурый,
10.1. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг	3750	3750					3750
11. Наличие экономайзеров	нет	нет					нет
12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет)	нет	нет					нет

13. Наличие пароперегревателей (есть или нет)	нет	нет					нет
14. Наличие автоматики (есть или нет)	нет	нет					нет
15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч	нет	нет					нет

Таблица 3. Технические данные котельной с.Арефьевка

Показатель	Номер котла						Всего по котельной
	1	2	3	4	5	6...	
1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час	0,3	0,54	0,54				1,38
2. Располагаемая* мощность, Гкал/час	0,3	0,54	0,54				1,38
3. Паспортный к.п.д.	60	82	82				60
4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал	238,1	238,1	238,1				238,1
5. Фактический к.п.д.	Не опред	Не опред	Не опред				Не опред
6. Год ввода в эксплуатацию, год	2002	2008	2011				
7. Срок службы, лет	10	10	10				10
8. Год проведения последних наладочных работ	2012	2012	2012				2012
9. Вид проектного топлива	Уголь бурый	Уголь бурый	Уголь бурый				Уголь бурый
9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг	3750	3750	3750				3750
10. Используемое топливо (указывается вид топлива)	Уголь бурый,	Уголь бурый,	Уголь бурый,				Уголь бурый,
10.1. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг	3750	3750	3750				3750

11. Наличие экономайзеров	нет	нет	нет				нет
12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет)	нет	нет	нет				нет
13. Наличие пароперегревателей (есть или нет)	нет	нет	нет				нет
14. Наличие автоматики (есть или нет)	нет	нет	нет				нет
15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч	есть	есть	есть				Есть, 0,2

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения с. Сотниково, представлено в таблице.

Таблица 4. Основные параметры тепловых сетей в разрезе длин, диаметров, материала труб

Год вво-да	Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы	Диаметр трубо-проводка мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м	Способ прокладки трубо-проводка	Тип изоляции
1	2	3	4	5	6
1965	с. Сотниково	150	190	Без канальна подземная	Рубероид, минплита
1965		100	1126,7		
1965		89	166,7		
		70	579		
1965		50	954		
1965		32	30		
1965		25	110,6		
Год вво-да	Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы	Диаметр трубо-проводка мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м	Способ прокладки трубо-проводка	Тип изоляции
1	2	3	4	5	6
1980		100	1912		
1980		80	100		
1980		50	152		
1980		32	288		
Год вво-да	Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы	Диаметр трубо-проводка мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м	Способ прокладки трубо-проводка	Тип изоляции
1	2	3	4	5	6
1974	с. Арефьевка	100	228	Без каналь-ная	Рубероид, битум
1974		80	663,6		
1974		50	124		
1974		32	439		

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Сотниково действуют 3 источника централизованного теплоснабжения. Источники тепловой энергии обслуживает как физических, так и юридических лиц. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления с.Сотниково с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в приложении 2.

Таблица 5.Значения потребления тепловой энергии в зависимости от категории потребителя

Элемент территориального деления	Количество потребителей	Значение потребления тепловой энергии	
		На отопление, Гкал/час	На горячее водоснабжение, Гкал/час
Котельная с.Сотниково			
Бюджетные потребители	-	0,51	0,0042
Население	-	0,2403	0,0949
Котельная с.Сотниково база			
Бюджетные потребители	-	0,2827	0
Население	-	0,2446	0,2127
Котельная с. Арефьевка			
Бюджетные потребители	-	0,1381	0,0159
Население	-	0,1553	0,2290

В целом, система теплоснабжения состоит из трех основных элементов - источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

Таблица 6.Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

№ п/п	Источник тепловой энергии	Подключенная нагрузка, Гкал/час		
		Всего	Отопление	ГВС
1	Котельная с.Сотниково	0,8494	0,7503	0,0991
2	Котельная с.Сотниково база	0,74	0,5273	0,2127
3	Котельная с. Арефьевка	0,5383	0,2934	0,2449

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха - минус 40°C.

Таблица 7.Баланс установленной, тепловой мощности нетто в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

№	Источник тепло-вой энергии	Установленная мощность, Гкал/час	Собственные нужды, Гкал/час	Тепловая нагрузка на потребите-лей, Гкал/час	Тепловая мощ-ность нетто, Гкал/час	Ре-зерв/дефици-т тепловой мощности нетто, Гкал/час
1	Котельная с.Сотниково	1,744	0,017	0,8494	0,8324	+0,912
2	Котельная с.Сотниково база	0,6	0,006	0,74	0,734	-0,134
3	Котельная с. Арефьевка	1,38	0,0138	0,5383	0,5245	+0,855

Часть 7. Балансы теплоносителя

На котельной с. Сотниково водоподготовительные установки для теплоносителя имеются.

Таблица 8. Расчетное количество теплоносителя

Наименование источника	Котельная с.Сотниково
Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч	46,61
Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.:	3,25
Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч	0,01
Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч	0,01
Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	3,17
Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч	0,06

Таблица 9. Расчетное количество теплоносителя

Наименование источника	Котельная с. Сотниково база
Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч	11,25
Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.:	3,37
Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч	0,01
Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч	0,01
Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	3,32
Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч	0,03

Таблица 10. Расчетное количество теплоносителя

Наименование источника	Котельная с. Арефьевка
Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч	102,62
Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.:	4,53
Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч	0,1
Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч	0,1
Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	4,13
Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч	0,2

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрена.

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной с. Сотниково в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь.

Таблица 11. Характеристика топлива

Вид топлива	Место поставки	Низшая теплота сгорания, Ккал/кг.	Примечание
Бурый уголь	Канский угольный разрез	3750	-

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [P], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит=0,97;
- тепловых сетей Ртс=0,9
- потребителя теплоты Рпт=0,99;
- СЦТ в целом Рсцт = 0,9x0,97x0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть. В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω (1/км. год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы Р определяется по формуле:

$$P = e^{-\omega} \quad (9.1)$$

где,

ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

$$\omega = a \cdot m \cdot K_c \cdot d^{0.208} \quad (9.2)$$

где,

а – эмпирический коэффициент, принимается равным 0,00003;

м – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

K_c – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

При проектировании $K_c=1$. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

$$K_c = 3 \cdot I^{2,6} \quad (9.3)$$

$$I = \frac{n}{n_0} \quad (9.4)$$

где,

I – индекс утраты ресурса;

n – возраст трубопровода, год;

n_0 – расчетный срок службы трубопровода, год.

Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу.

Таблица 12. Надежность теплоснабжения

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Диаметр, мм	K_c	Плотность потока от- казов	Вероятность безотказной работы
1	с. Сотниково	1965	150	16,35703	0,000330714	0,999669341
	-	1965	100	16,35703	0,000303966	0,99969608
	-	1965	89	16,35703	0,000296687	0,999703357
	-	1965	50	16,35703	0,000263155	0,99973688
	-	1965	32	16,35703	0,000239826	0,999760202
	-	1965	25	16,35703	0,000227823	0,999772203
2	с. Сотниково база	1980	100	6,1746661	0,000114745	0,999885261
	-	1980	80	6,1746661	0,000109541	0,999890465
	-	1980	50	6,1746661	9,93392E-05	0,999900666
	-	1980	32	6,1746661	9,05328E-05	0,999909471
3	с. Арефьевка	1974	100	9,5333428	0,00017716	0,999822855
	-	1974	80	9,5333428	0,000169126	0,999830889

-	1974	50	9,5333428	0,000153374	0,999846638
-	1974	32	9,5333428	0,000139778	0,999860232

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 «Строительная климатология и геофизика» или Справочника Манюк В.И. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

$$t_B = t_h + \frac{Q_0}{q_0 V} + \frac{(t'_B - t_h - \frac{Q_0}{q_0 V})}{e^{Z/\beta}} \quad (9.5)$$

где

t_B - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Z в часах, после наступления исходного события, °C;

Z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t'_B - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;

t_h -температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени Z , °C;

Q_0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

$q_0 V$ - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч°C);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40 ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до $+12^{\circ}\text{C}$ при

внезапном прекращении теплоснабжения, при $\frac{Q_0}{q_0 V} = 0$) формула имеет следующий вид:

$$Z = \beta \cdot \ln \frac{(t_B - t_u)}{(t_{\text{в.а}} - t_u)} \quad (9.6)$$

где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения ($+12^{\circ}\text{C}$ для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Таблица 13. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

Температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Повторяемость температур наружного воздуха, час	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до $+12^{\circ}\text{C}$
-42	0	5,25
-40	9	5,72
-35	78	6,28
-30	203	6,97
-25	417	7,82
-20	745	8,92
-15	1205	10,38
-10	1853	12,4
-5	2741	15,42
0	3804	20,43
+5	4796	30,48
+8	5195	43,94

В большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей вызвано устареванием трубопроводов, так как параметр потока отказов ω , для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большие значения.

С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безотказности работы, для всех участков, вне зависимости от результатов расчета являются:

- реконструкция участков со сроком службы, превышающим расчетный срок службы трубопроводов, параметр потока отказов ω для которых принимает большие значения;
- строительство резервных связей (перемычек);
- повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, программы энергосбережения).

Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендациями по повышению надёжности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улучшению эксплуатации тепловых сетей - вентиляция камер и каналов, прокладка дренажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные не были предоставлены.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с. Сотниково услуги по теплоснабжению оказывает - ООО «Коммунальщик Канского района»

Таблица 14. Динамика утвержденных тарифов

Наименование тепло-снабжающей организа-ции	Показатели	Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию				
		2011	2012	Изм, %	2013	Изм, %
ООО " Коммунальщик Канского района "	Одноставочный тариф, руб./Гкал	1592,65	1592,65	-	1592,65	-
	Надбавка к тарифу для потребителей, руб./Гкал	-	-		0,00	
	Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал в час	-	-		0,00	

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

Тепловые сети имеют достаточно большой процент износа.

Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков отсутствие надежных анткоррозионных покрытий трубопроводов.

Котельная не оснащена приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

Список использованных источников

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утверженные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ).
3. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.



Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов).

